

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente si dichiara che i tubi di rame SPLIT a Voi forniti sono realizzati con Rame Disossidato al Fosforo CU-DHP con la seguente composizione chimica

Cu + Ag : 99,90 % min.

0,015 % ≤ P ≤ 0,040 %

E rispondono ai requisiti della norma europea **EN 12735-1**: *Rame e leghe di rame – Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione – Tubi per sistemi di tubazioni*; inoltre sono idonei all'impiego di gas **R410A, R407, R32**.

La guaina di rivestimento è prodotta secondo la norma **EN13501-1** “*Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione*”, **Classe 1**.

Tutti i tubi sono prodotti nell'ambito del Sistema Qualità Cuprumfoma S.p.A. secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015**, certificato da **Bureau Veritas** (certificato nr. **IT296135-1**).

Distinti saluti.

CUPRUMFOMA S.p.A.
CUPRUMFOMA S.p.A.
Via Caselle, 10
25081 Bedizzole (BS)
Ing. Gra. Filippini
Quality System Manager
(firma elettronica)