



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
(in accordo con / in accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Teco Srl
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Via Sandro Pertini, 39/41
Zona Industriale Noccole
Tel. +39 (0) 30 6850510
info@tecosrl.it - www.tecosrl.it
PEC: pec@pec.tecosrl.it

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto **"VALVOLA SERIE ULTRA"** è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the product **"ULTRA SERIES VALVE"** is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.

NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS

DIN EN 13828	Rubinetti a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici <i>Drinking water ball valve</i>	Certificate DVGW DW-6102CP0515
DVGW W570-1	Valvole per installazione con acqua potabile <i>Valves for drinking water installations</i>	Certificate DVGW DW-6102CP0515
ACS	Certificato di Conformità Sanitaria <i>Certificate of Sanitary Conformity</i>	Certificates ACS 19 ACC LY 674
PZH	Certificato di Conformità Sanitaria <i>Certificate of Sanitary Conformity</i>	Certificate PZH B.BK.60110.1174.2023

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Condizioni / Conditions	Prestazione / Performance
Campo di applicazione <i>Fields of application</i>	acqua potabile <i>drinking water</i>
Pressione di esercizio <i>Operating pressure:</i>	PN10 (10 bar)
Temperatura di esercizio <i>Operation. temperature:</i>	+65°C (90°C x60')
Attacchi / <i>Connections:</i>	connessioni filettate secondo EN 10226-1; connessioni FASTEC ®; connessione PP-R <i>thread according EN 10226-1; FASTEC ® connection; PP-R connection</i>

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT

Tipo di prova / Type of Test	Frequenza / Frequency
Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>	100%
Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni filettate o di collegamento <i>Dimensional check and control of the threaded connections and junctions</i>	sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (manoeuvrability)</i>	100%
Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>	100%

Firma:
Signature:

Responsabile Certificazioni Prodotto

Antonio Andracchio

Data:
Date:

08/05/2024