



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**  
( in accordo con / in accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Teco Srl  
25050 Provaglio d'Iseo (Bs)  
Via Sandro Pertini, 39/41  
Zona Industriale Noccole  
Tel. +39 (0) 30 6850510  
[info@tecosrl.it](mailto:info@tecosrl.it) - [www.tecosrl.it](http://www.tecosrl.it)  
PEC: [pec@pec.tecosrl.it](mailto:pec@pec.tecosrl.it)

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto **"VALVOLE SERIE K4 e CK"** è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the product **"K4 and CK SERIES VALVES"** is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.

**NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS**

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| DIN EN 13828 | Rubinetto a sfera per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici<br><i>Drinking water ball valve</i> | <b>Certificate DVGW DW-6102CP0515</b>                   |
| DVGW W570-1  | Valvole per installazione con acqua potabile<br><i>Valves for drinking water installations</i>                 | <b>Certificate DVGW DW-6102CP0515</b>                   |
| ACS          | Certificato di Conformità Sanitaria<br><i>Certificate of Sanitary Conformity</i>                               | <b>Certificates ACS 19 ACC LY 401<br/>19 ACC LY 674</b> |
| PZH          | Certificato di Conformità Sanitaria<br><i>Certificate of Sanitary Conformity</i>                               | <b>Certificate PZH B.BK.60110.1174.2023</b>             |

**PRESTAZIONI / PERFORMANCE**

| <b>Condizioni / Conditions</b>                             | <b>Prestazione / Performance</b>  |
|--|---|
| Campo di applicazione<br><i>Fields of application</i>      | acqua potabile - <i>drinking water</i>  |
| Pressione di esercizio<br><i>Operating pressure:</i>       | PN10 (10 bar)   |
| Temperatura di esercizio<br><i>Operation. temperature:</i> | +65°C (90°C x60')   |
| Attacchi / <i>Connections:</i>                             | connessioni filettate secondo EN 10226-1 e ISO 228-1 (EUROCONO); connessioni FASTEC®<br><i>thread according EN 10226-1 and ISO228-1("Eurocono"), FASTEC® connection</i> |

**COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT**

| <b>Tipo di prova / Type of Test</b>   | <b>Frequenza / Frequency</b> |
|---|------------------------------|
| Prova di tenuta / <i>Tightness test</i>   | 100%                         |
| Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni filettate o di collegamento<br><i>Dimensional check and control of the threaded connections and junctions</i> | sampling in production       |
| Verifica di funzionalità (manovrabilità) / <i>Functionality testing (manoeuvrability)</i>   | 100%                         |
| Controllo aspetto visivo / <i>Visual Inspection</i>   | 100%                         |

**Firma:**  
**Signature:**

Responsabile Certificazioni Prodotto  
Antonio Andracchio 

**Data:**  
**Date:**

13/11/2023