

Categoria **2-80**
 Codice **280-230**
 Prodotto **Miscelatore per lavabo a fotocellula**

www.dianflex.com



Alimentazione	No. 4 batterie alcaline tipo AA
Regolazione distanza	12 – 18 cm.
Pressione d'esercizio	0,5 ~ 1,5 Bar
Temperatura Ambiente	0,1 ~ 45°C
Temperatura di utilizzo	0 ~ 80°C
Attacchi idrici	½" G
Temporizzatore di sicurezza	1 minuto

Eventuali problematiche e soluzioni

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il sensore non si accende, non esce acqua.	Potenziometro regolato a una distanza troppo corta.	Regolare il potenziometro
	Spinette dei sensori scollegati oppure non bene collegate.	Collegare
	Non c'è corrente.	Verifica le batterie, se esaurite sostituire.
Il sensore si accende ma non esce acqua.	Rubinetto d'alimentazione chiuso	Aprire il rubinetto d'alimentazione
	Batteria esaurita	Sostituire le batterie
	Valvola elettromagnetica danneggiata	Sostituire valvola elettromagnetica
	Filtri intasati	Pulire i filtri
Esce acqua in assenza di persone.	Potenziometro regolato a una distanza troppo lunga.	Regolare il potenziometro
	Forte interferenza di luce	Eliminare luce diretta oppure Regolare il potenziometro.
Flusso acqua bassa.	Filtri intasati	Pulire i filtri
Rubinetto non si arresta	La presenza di sporco sulla superficie del sensore.	Pulire il rubinetto
	Valvola elettromagnetica sporca	Pulire la valvola elettromagnetica