N° certificate:

MAXIVAREM LS - MODELLO ce



SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER

US100361CS000000 Modello/Model:

Caratteristiche tecniche - technical features				
Volume		100 L		
Volume		100 L		
raccordo		1" GAS (ISO 2281)		
connnector		1 OAO (100 2201)		
temperatura esercizio	TS	-10 +99 °C		
working temperature	10	-10 +99 C		
pressione max.	PS	10 bar		
Max pressure	1.0	10 Dai		
pressione prova	PT	15 bar		
test pressure	' '	15 Dai		
precarica		2 bar		
precharged pressure		Z Dai		
Fluido		Aria+acqua		
Fluid		Air+water		
Ente notificato per certificazione PED		0040		
Notified Body number:		0948		
Modulo:		D4		
Module:		D1		
N° certificato		DED 2040 00D/D4 047 44		
N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11		


			_	_
Im	ballo	- pa	cka	ging


	A	В	Н	
dimesioni (mm) dimensions (mm)	948	451	468	
volume (m^3) volume (m^3)	0,20			
peso (kg) weight (kg)	18,0			
q.ta per cartone q.ty for box	1			
quantità per paletta Q,y for std. pallet	15			




Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale <i>material</i>	potabilità	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB080F2P000000 00	GOMMA EPDM PER ACQUA USO ALIMENTARE / EPDM RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	x	ZINCATURA/ GALVANIZED	
Attacco superiore Top flange	SPATT100ZN0000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	×	ZINCATURA/ GALVANIZED	
Dado 1/2 + guarnizione 1/2" nut gusket	SPTAP120ZN0000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	×	ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE/ BRASS			







Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1 036 ROSSO / RED A3 1/4 1:10 F.Mazzucato 21/01/2009 **VAREM** MAXIVAREM LS CE 100 V.B.R. 1" US100361CS000000 00 Il presente disegno è di proprietà della **EVACEN** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

 $X: \DB_ARCH \VARE \ST \H \RISCALDAMENTO-AUTOCLAV \LREVISIONE \US 100361X: \DB_ARCH \VARE \ST \H \RISCALDAMENTO-AUTOCLAV \LREVISIONE \US \RISCALDAMENTO-AUTOCLAV \RISCALDAMEN$